

**INFORME ANALÍTICO MENSUAL DE AGUA POTABLE**

**Laboratorio de Análisis:** INSTITUTO DE CONTROL DE ALIMENTACION Y BROMATOLOGIA –Av. Ramírez 2197- Paraná Entre Ríos-

**Número de Análisis:** 4

**Mes / Año de Análisis**

**Fecha de emisión:** 07/12/2018

**Fecha de Salida:** 19/12/2018

**Puntos de Análisis:**

Identificación de la muestra	Punto de muestreo
M 1	POZO 2 OBRA SANITARIA
M2	CANILLA 3 OBRA SANITARIA
M3	CANILLA SUBIDA OBRA SANITARIA
M4	CANILLA MUNICIPALIDAD DE NOGOYA

**Características Organolépticas:** NORMALES.

**Resultados Microbiológicos:**

Identificación de la muestra	M 1	M2	M3	M4	Valor de Referencia	Método de Análisis
Recuento Total de Bacterias Mesófilas (UFC/ml)	50	3	10	2	<500	ICSMF-Met 1
Recuento de Bacterias Coliformes Totales (NMP/ 100ml)	<2	<2	<2	<2	<3 NMP/100 ML	ICSMF-Met 2 Petrifilm 3M
Bacterias Coliformestermotolerantes 100ml	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia 100ML	ICSMF-Met. 2
PseudomonasAuroginosas ml	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia 100ML	OPS

**Conclusión:** Las muestras analizadas y remitidas por Municipalidad de Nogoyá **CUMPLEN CON**  
**LOS PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN CAA.**

Acción Correctiva: **N/A (No aplica)**

La copia original enviada por el ICAB (Instituto de Control de Alimentación y Bromatología) realizados se encuentra a disposición de quién lo requiera en oficina de Bromatología.