

## INFORME ANALÍTICO

PRODUCTO: AGUA POTABLE

ACTA N°: -----

N° DE ANÁLISIS: MB: 007/ 008/ 009      FECHA DE INFORME: 13/08/21

PROCEDENCIA: MUNICIPALIDAD DE NOGOYA- SAN MARTIN 980- NOGOYA

MUESTRAS REMITIDAS POR TEC. NELIDA MOROT

### MUESTRAS:

MB: 007: BAJADA DE AGUA OBRAS SANITARIAS

MB: 008: POZO 1

MB: 009: POZO 10


CARACTERES ORGANOLÉPTICOS: normales

### ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

DETERMINACIÓN	MÉTODO	RESULTADOS			VALOR DE REFERENCIA
		MB: 007	MB: 008	MB: 009	
RECUENTO DE BACTERIAS MESOFILAS TOTALES	ICSMF- Método 1	2 UFC/ML	2 UFC/ML	5 UFC/ML	< 500UFC/ML
	PETRIFILM 3M				
RECUENTO DE BACTERIAS COLIFORMES TOTALES	ICSMF- Método 2	<2 NMP/100ML	<2 NMP/100ML	<2 NMP/100ML	<3NMP/100ML
	PETRIFILM 3M				
BACTERIAS COLIFORMES TERMOTOLERANTES	ICSMF- Método 2	Ausencia /100ML	Ausencia /100ML	Ausencia /100ML	Ausencia/ 100ML
PSEUDOMONA AERUGINOSA	OPS	Ausencia/ML	Ausencia/ML	Ausencia/ML	Ausencia/ML

**OBSERVACIONES:** Las muestras fueron tomadas y remitidas por el interesado, los resultados se refieren a estas muestras únicas recibidas.

**CONCLUSIONES:** Las muestras cumplen en los parámetros analizados con las especificaciones establecidas en el CAA para este tipo de producto.



El laboratorio asegura la confidencialidad de los resultados y los derechos de propiedad intelectual del interesado.

Prohibida la reproducción total o parcial del informe analítico sin previa autorización por escrito del laboratorio.

**LABORATORIO ICAB**

**DIVISION ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS**

Av. Ramírez 2197 - Tel/Fax: 0343-4343980 - CP 3100 - Paraná - Entre Ríos

e-mail: icablaboratorio@hotmail.com

**Dra. SONIA G. FELTES**  
Lic. de Actividad Análisis Físico-Químicos,  
Bacteriológicos y SILM  
I.C.A.B. Gobierno de Entre Ríos