

## INFORME ANALÍTICO

PRODUCTO: AGUA POTABLE

ACTA N°: -----

N° DE ANÁLISIS: MB: 053      FECHA DE INFORME: 18/03/22

PROCEDENCIA: MUNICIPALIDAD DE NOGOYA- SAN MARTIN 980- NOGOYA

MUESTRAS REMITIDAS POR: TEC. NELIDA MOROT

**MUESTRAS:**

MB: 053: OBRAS SANITARIAS POZO 1


**CARACTERES ORGANOLÉPTICOS:** normales

**ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO**

DETERMINACIÓN	MÉTODO	RESULTADOS MB: 053	VALOR DE REFERENCIA
RECUENTO DE BACTERIAS MESOFILAS TOTALES	ICSMF- Método 1	>1000UFC/ML	< 500UFC/ML
	PETRIFILM 3M		
RECUENTO DE BACTERIAS COLIFORMES TOTALES	ICSMF- Método 2	2.2NMP/100ML	<3NMP/100ML
	PETRIFILM 3M		
BACTERIAS COLIFORMES TERMOTOLERANTES	ICSMF- Método 2	Ausencia /100ML	Ausencia/ 100ML
PSEUDOMONA AERUGINOSA	OPS	Ausencia/ML	Ausencia/ML

**OBSERVACIONES:** La muestra fue tomada y remitida por el interesado, los resultados se refieren a esta muestra única recibida.

**CONCLUSIONES:** La muestra presenta alto recuento de Bacterias Mesófilas Totales. Debe sanitarizar el tanque y volver a enviar muestra.

  
**Dra. SONIA G. FELTES**

Jefa de Actividad Análisis Físico-Químicos,  
 Bacteriológicos y SLM  
 I.C.A.B. Gobierno de Entre Ríos

**LABORATORIO ICAB**

**DIVISION ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS**

Av. Ramírez 2197 - Tel/Fax 0343 4343980 - CP 3100 - Paraná - Entre Ríos

e-mail: [icablaboratorio@gmail.com](mailto:icablaboratorio@gmail.com)

El presente informe es válido para el uso que se le da en el momento de su emisión. No se garantiza la exactitud de los datos presentados en el mismo. El presente informe es válido para el uso que se le da en el momento de su emisión. No se garantiza la exactitud de los datos presentados en el mismo.